



EMAPACOP S.A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.

Formato N° 7
Estaciones de Bombeo de Agua Potable
Al 31 de Diciembre de 2011

Localidad/Estación de Bombeo	Capacidad de Bombeo (lps)	Estado de conservación (3)	Proporción de Agua Bombeada (%)	Ubicación
Pucallpa/Balsa - Planta	300 - 400 lps	Regular	77.28%	Jr. Julio C Arana 433
Pucallpa/Pozo 1. M. Bastidas	50 - 65 lps	Regular	15.24%	A.H. Micaela Bastidas
Pucallpa/Pozo 5. Las Palmeras	20 - 35 lps	Bueno	5.41%	Yarinacocha
Pucallpa/Pozo Piloto Córpac	4 lps	Regular	1.33%	Corpac
Pucallpa/Yoshiyama	15 lps	Regular	0.75%	A.H. Jaime Yoshiyama

(3) Bueno, Regular o Malo.